

## Справка (акт)

### об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой тренировки по теме: "Эвакуация персонала и тушение условного пожара"

Во исполнение приказа директора № 19 от «22» 02 2019 года "О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара" в. Муниципальном казенном учреждении "Алмакская средняя общеобразовательная школа"

по адресу с.Алмак проведена тренировка

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором объекта планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

Руководитель учреждения: Зияродинова Сиража Садулаевна  
ответственный за соблюдение обязательных требований пожарной безопасности в учреждении Исубов Казанби Нурсолтанович (завхоз)

Количество этажей здания 1 этаж

Количество обслуживающего персонала 7 человек.

Количество первичных средств пожаротушения их комплектация и исправность  
всего 8 - огнетушителей, 2 неисправлен. Пожарный щит установлен

Огнетушители ОП - 4 (а) ДВСЕ МИГ.

Количество основных и запасных эвакуационных выходов: 2 / 3

Наличие поэтажных планов эвакуации 2 соответствует

помещение условного пожара, его площадь : подсобное 15 м<sup>2</sup>

Пожар обнаружила Нуцалханова Меседо Абулкасимовна - МОП которая передала сообщение в пожарную охрану и руководителю учреждения , место, время, адрес.